

## Relatório de Ensaio nº 563987/14

Nome do Estabelecimento		CNPJ	Telefone	SIF	Registro Interno
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT		01377043000153	(65) 3549-8385		26778/14
Endereço		Município/UF	CEP	E-mail	
Av. América do Sul, 2500 - S, Parque do Buritis		Lucas do Rio Verde/MT	78.455-000	laboratorio@saaelrv.com.br	

Material para Ensaio		Marca		COA	
ÁGUA - PT 05		NA		NA	
Lacre da Amostra		Lote	Turno	Data de Fabricação	Data de Validade
NA		NA	Não Informado	--	--
Temperatura na Coleta	Data/Hora da Coleta	Data de Remessa	Local de Coleta	Responsável pela Coleta	
27°C	26/02/2014 10:00	26/02/2014	RUA CHAPECÓ	HELIO	

Data/Hora de Recebimento da Amostra	Temperatura Aferida (Superfície)	Data de Início da Análise	Data Final da Análise
27/02/2014 00:00:00	5.9°C	28/02/2014	03/03/2014

### Observações Iniciais

CHUVAS NAS 48 HORAS: SIM, PRESERVADA: SIM, CLORO RESIDUAL LIVRE: 0.2 MG/L, TEMPERATURA DO AR: 39°C

### Resultados dos Ensaios

Ensaio (Código)	Resultado	Unidade	V.M.P. (PORT. MS 2914 12/12/11)	Valor Referência	Referência	Metodologia
M08 - Contagem de Coliformes Totais em água e gelo - método de filtração em membrana	<1,0 x 10 <sup>0</sup>	UFC/100mL	Ausência 100 ml			INTERNACIONAL STANDARD. ISO 9308-1. Water quality
M10 - Contagem de Escherichia coli em água e gelo - método de filtração em membrana	<1,0 x 10 <sup>0</sup>	UFC/100mL	Ausência 100 ml			INTERNACIONAL STANDARD. ISO 9308-1. Water quality
M31 - Contagem de Bactérias Heterotróficas a 36°C	5,4 x 10 <sup>2</sup>	UFC/mL	<500 UFC/ml			Standard methods for the examination of water & wastewater. 22. ed. Washington: APHA, 2011.

### Observações Finais

Os resultados deste relatório referem-se exclusivamente à amostra submetida ao(s) ensaio(s) e condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.

A reprodução deste só poderá ser total da aprovação, por escrito do emitente.

Amostra ensaiada, segue o plano de amostragem conforme descrito no MC-Manual de Coleta.



Janaina Dartora CRQ-PR 09202011  
 Responsável Técnica  
 janaina.dartora@allabor.com.br

### Credenciamentos e Habilitações

- PORTARIA Nº 60, DE 19 DE MARÇO DE 2009. Análises Físico-Químicas de Alimentos de Origem Animal e Água
- PORTARIA SDA Nº 111, DE 30 DE MAIO DE 2011. Análises Físico-Químicas de Alimentos para Animais
- PORTARIA Nº 36, DE 03 DE MARÇO DE 2008. Área de Microbiologia em Alimentos e Água: Alimentos de Origem Animal e Água
- PORTARIA SDA Nº 190, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011. Área de Diagnóstico Animal: Doenças de Aves
- Laboratórios de ensaios acreditados pelo CGCRE de acordo com a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 sob o nº CRL 0570